



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0304-2469837


(任务编号)

产品名称: 家用交流接触器

型 号: TGCH1-32/40、TGCH1-32/31、TGCH1-32/22、
TGCH1-32/20、TGCH1-32/11、TGCH1-32/02、
TGCH1-40/40、TGCH1-40/31、TGCH1-40/22、
TGCH1-40/20、TGCH1-40/11、TGCH1-40/02、
TGCH1-63/40、TGCH1-63/31、TGCH1-63/22、
TGCH1-63/20、TGCH1-63/11、TGCH1-63/02

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 家用交流接触器 型 号: TGCH1-32/40、 TGCH1-32/31、TGCH1-32/22、 TGCH1-32/20、TGCH1-32/11、 TGCH1-32/02、TGCH1-40/40、 TGCH1-40/31、TGCH1-40/22、 TGCH1-40/20、TGCH1-40/11、 TGCH1-40/02、TGCH1-63/40、 TGCH1-63/31、TGCH1-63/22、 TGCH1-63/20、TGCH1-63/11、 TGCH1-63/02 商 标: / 样品数量: 18 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-01-25 完成日期: 2017-02-07	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 17885-2016 《家用及类似用途机电式接触器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCH1-32/40、TGCH1-32/31、TGCH1-32/22、TGCH1-32/20、TGCH1-32/11、 TGCH1-32/02、TGCH1-40/40、TGCH1-40/31、TGCH1-40/22、TGCH1-40/20、 TGCH1-40/11、TGCH1-40/02、TGCH1-63/40、TGCH1-63/31、TGCH1-63/22、 TGCH1-63/20、TGCH1-63/11、TGCH1-63/02 Ith: 63A; Ui: 440V; Ue: AC230V(2P)、AC400V(4P); TGCH1-32/□□ Ie: 32A; TGCH1-40/□□ Ie: 40A; TGCH1-63/□□ Ie: 63A; 使用类别: AC-7a; Us: AC24V、AC48V、AC110V、 AC230V; 极数: 2P、4P	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-02-07	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-02-07	
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-02-07	
备注	变更信息见下页“变更信息附件”