



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4819520

产品名称：小型断路器

型号：TeB5-63, TeB5-63H

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院






<p>样品名称: 小型断路器 型号: TeB5-63, TeB5-63H 商 标: Tache 样品数量: 6只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-11-03 完成日期: 2025-11-03</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeB5-63, TeB5-63H;
 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;
 额定绝缘电压(Ui):690V;
 额定工作电压(Ue):AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
 额定电流(In):1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
 瞬时脱扣类型:B型, C型, D型;
 运行短路能力(Ics):TeB5-63:6kA, TeB5-63H:7.5kA;
 额定短路能力(Icn):TeB5-63:6kA, TeB5-63H:10kA;
 极数:1P、2P、3P、4P; 适用于隔离。

主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-11-03
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-03
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-03



详见下页

备注：

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
2	生产企业地址变更（搬迁）	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

2.出具原 CCC 和 CQC 认证认可试验报告的检测单位及报告编号：

镇江市产品质量监督检验中心 12901-20218209-CQC；

苏州电器科学研究院股份有限 03601-A-18C0017-S；

3.原 CCC 认证证书编号：2024010307661247；

4.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

5.试品编号：

TeB5-63 1P AC230/400V D63: #1；

TeB5-63 3P AC400V D63: #2；

TeB5-63 4P AC400V D1: #3；

TeB5-63H 1P AC230/400V B63: #4；

TeB5-63H 2P AC400V C63: #5；

TeB5-63H 4P AC400V C1: #6；