



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：





申请编号： A2025CCC0307-4819522

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGB3-63DC、TGB3-63HDC  
TGB3-63HZ、TGB3-63LZ

检测机构： 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器                  型号: TGB3-63DC、TGB3-63HDC                  TGB3-63HZ TGB3-63LZ                  商 标: <b>TENGEN</b>                  样品数量: 10 台                  样品来源: 送样                  收样日期: 2025-09-18                  完成日期: 2025-10-09</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕                  工业区                  生产者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕                  工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  乐清经济开发区分公司                  生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经                  济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ、TGB3-63LZ                  Ue: DC250 V (1P 外形),DC500V(2P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);                  DC250V(2P 外形) (TGB3-63LZ) ; Ui: 1000V、500V (TGB3-63LZ) ; Uimp:                  6kV; In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、                  63A;使用类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB3-63DC                  Icu=Ics: 6kA; TGB3-63HDC、TGB3-63HZ: Icu: 10 kA、Ics: 7.5kA; TGB3-63LZ:                  Icu: 20 kA、Ics: 10kA; 极数: 1P 外形、2P 外形 (TGB3-63LZ 只有 2P) 、3P                  外形、4P 外形; 适用于隔离配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3                  ( 2024010305688833 ) : 1NO1NC; Ui : 690V;Ith=6A;AC-12;AC240V/6A 、                  AC415V/3A; DC-12; DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 分励脱扣器(MX3)Us:                  AC110V~415V、 DC24V、DC48V、DC220V; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压                  脱扣器 (MN3) Us : AC220V/230V/240V、 AC380/400/415V;TGB3-63DC、                  TGB3-63HDC、TGB3-63HZ、TGB3-63LZ 塑料外壳式断路器;</p>	
<p>主检: 温共磊 签名:  日期: 2025-12-11</p>	<p>浙江省检验检疫科学技术研究院                  2025年12月11日</p> 
<p>审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-12-11</p>	
<p>签发: 王建新 签名:  日期: 2025-12-11</p>	
<p>备注</p>	<p>1、变更情况表: 见附表 1                  2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号:                  浙江省机电产品质量检测所有限公司 C-06801-1CY230506;                  原 CCC 证书编号: 2024010307689076;                  3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。                  样品编号:                  TGB3-63LZ 2P 63A DC250V: #1、#2、#4、#5、#7、#8、#9                  TGB3-63LZ 2P 1A DC250V: #3、#6                  TGB3-63DC 4P 63A DC1000V: #10 (拍照核查)</p>

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
2	生产企业地址变更 (搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
3	辅助触头证书	CQC23107394274	2024010305688833