



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4819523

产品名称：塑料外壳式直流断路器

型 号：TeM5DC-400HU TeM5DC-630HU

TGM5DC-400HU TGM5DC-630HU；

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：塑料外壳式直流断路器 型号：TeM5DC-400HU、TeM5DC-630HU、 TGM5DC-400HU、TGM5DC-630HU； 商 标： TENGEN 样品数量：2 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-09-03 完成日期：2025-09-09	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号
---	--

试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格




本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeM5DC-400HU，TGM5DC-400HU，In=250/315/350/400A；

TeM5DC-630HU，TGM5DC-630HU，In=400/450/500/630A；

Ue:DC1500V，Ics=Icu=20kA($\tau=5\text{ms}$)，Ics=Icu=15kA($\tau=10\text{ms}$)；

Ui=1600V，Uimp=12kV，极数：2P，使用类别：A 类，直流接线方式为两极串，配用的辅助触头：
 1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；Ui：690V；AC-15：Ue/Ie：AC380/400V/415V/0.3A；DC-13：Ue/Ie：
 DC110/220V/250V/0.15A；

主检：林纪壹 签名：  日期：2025-11-25
审核：倪小艳 签名：  日期：2025-11-25
签发：王建新 签名：  日期：2025-11-25



浙江省检验检测科学技术研究院
 2025年11月25日

备注	1.变更情况：见附页一 2.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 3.试品编号： TGM5DC-630HU/2300 2P 外形 Ue: DC1500V 630A : #1 TeM5DC-630HU/2300 2P 外形 Ue: DC1500V 630A : #2 (拍照核查)
----	---

附页一

变更项目	变更前	变更后
型号增加	TeM5DC-400HU, TeM5DC-630HU	TeM5DC-400HU, TeM5DC-630HU, TGM5DC-400HU, TGM5DC-630HU
委托人, 生产者名称变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司
生产企业名称变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
委托人, 生产者地址变更	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业地址变更 (厂址 搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心 大道 288 号
原证书编号	2024010307648086	
原安全型式试验报告编号	C-14201-DC2405665	
原变更报告编号(如有)	/	
原检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司	