



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2025CCC0307-4819529

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5DC-400HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM5DC-400HU 商 标: / 样品数量: 3 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-10-30 完成日期: 2025-11-05</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.2 - 2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5DC-400HU; Ui=1500V; Uimp=12kV; Ue: DC1500V; In=225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 20kA (M 型/$\tau=10\text{ms}$), 40kA (H 型/$\tau=5\text{ms}$); Icu: 20kA (M 型/$\tau=10\text{ms}$), 40kA (H 型/$\tau=5\text{ms}$); 接线方式: 4P 外形; 具体接线方式见附页; 产品适用于隔离; 产品适用于 PV; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC220/230V; 电动操作机构: Us: AC220/230V; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC380V/400V/1.5A; DC-13: DC220V/250V/ 0.15A;</p>	
<p>主检: 温共磊 签名:  日期: 2025-12-02</p>	 <p>浙江省检验检测科学技术研究院 2025年12月02日</p>
<p>审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-12-02</p>	
<p>签发: 王建新 签名:  日期: 2025-12-02</p>	
<p>备注</p>	<p>1.变更情况: 见附表 1 2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号: 浙江方圆检测集团股份有限公司 02401-22119Y20142; 原 CCC 证书编号: 2024010307661244; 3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 样品编号: TeM5DC-400HUM/4300H1 固定式 4P 外形 Ue: DC1500V In: 400A: #1、#2、 #3</p>

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	委托人、生产者名称变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司
2	委托人、生产者地址变更	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
3	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
4	生产企业地址变更（搬迁）	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
5	产品名称变更	塑料外壳式直流断路器	塑料外壳式断路器
6	是否用于 IT 系统	/	否
7	接线端子变更	/	通孔直径变小
8	中盖变更	/	中盖覆盖接线端子