



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： A2025CCC0307-4815859

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGB3Z-63、TGB3Z-63H、TGB3-63L、TGB3-63L1、
TGB3-25L

检测机构： 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGB3Z-63、TGB3Z-63H、TGB3-63L、TGB3-63L1、TGB3-25L</p> <p>商 标: TENGEN</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2025-09-19</p> <p>完成日期: 2025-09-19</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGB3Z-63、TGB3Z-63H: Ue: AC220V/230V/240V (1P、1P+N), AC380 V /400 V /415V(2P、3P、3P+N、4P); DC60V/110V/125V (1P), DC125V/220V/250V(2P), DC330V/375V(3P), DC440V/500V(4P);

TGB3-63L、TGB3-63L1、TGB3-25L: Ue: AC220V/230V/240V (1P、1P+N), AC380 V /400 V /415V(2P、3P、3P+N、4P);

Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB3Z-63 Icu=Ics: 6kA, 另有 Ue: DC60V(1P)、DC125V(2P):Icu:10kA、Ics:7.5kA; TGB3Z-63H: Icu: 10 kA、Ics: 7.5kA; TGB3-63L: Icu: 15 kA、Ics: 7.5kA; TGB3-63L1: Icu: 15 kA、Ics: 10kA; TGB3-25L: Icu: 25 kA、Ics: 12.5kA; 极数: AC 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; DC 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; (均为保护极, 适用于隔离用、AC 1P+N (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、AC 3P+N (三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 OF3, 报警触头 SD3: 1NO1NC; Ui: 690V;Ith=6A;AC-12;AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12; DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 分励脱扣器(MX3)Us: AC110V-415V、DC24V、DC48V、DC110V-220V; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 (MN3) Us: AC220V/230V/240V、AC380/400/415V;

<p>主检: 温共磊 签名:  日期: 2025-11-06</p>	 <p>浙江省检验检疫科学技术研究院 检验检测专用章 2025年11月06日</p>
<p>审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-06</p>	
<p>签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-06</p>	

备注	<p>1、变更情况表：见附表 1</p> <p>2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号： 浙江省机电产品质量检测所有限公司 C-06801-1C242752； 浙江省机电产品质量检测所有限公司 C-06801-1CY230505； 浙江省机电产品质量检测所有限公司 C-06801-1C240654； 原 CCC 证书编号：2024010307646770；</p> <p>3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p> <p>样品编号： TGB3Z-63 4P 63A DC400V：#1（拍照核查）</p>
----	--

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
2	生产企业地址变更（搬迁）	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号