



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4819519

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeB7UE-125DC

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器                  型号：TeB7UE-125DC                  商 标：/                  样品数量：1 只                  样品来源：企业送样                  收样日期：2025-09-01                  完成日期：2025-11-04</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业                  业区                  生产者：浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工                  业区                  生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐                  清经济开发区分公司                  生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济                  开发区中心大道288号</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T14048.2 - 2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeB7UE-125DC;

Uimp: 4kV; Ui: 500V;

Ue: DC60V/80V;

In: 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型：电子式;

Ics: 7.5kA;

Icu: 10kA;

选择性类别：A 类;

接线方式：1P+N 外形（正极常通）；产品不适用于隔离

主检：温共磊	签名：温共磊	日期：2025-11-04
审核：倪小艳	签名：倪小艳	日期：2025-11-04
签发：王建新	签名：王建新	日期：2025-11-04



备注	<p>1.变更情况：见附表 1</p> <p>2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号：                  浙江方圆检测集团股份有限公司 02402-24119Y20017;                  原 CCC 证书编号：2024010307688935;</p> <p>3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p> <p>样品编号：                  TeB7UE-125DC 插入式 1P+N Ue: DC60V/80V In: 125A: #1 (拍照核查)</p>
----	---

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
2	生产企业地址变更(搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号