



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4819517

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TeB7UE-63DC

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型号：TeB7UE-63DC 商 标：/ 样品数量：1 只 样品来源：企业送样 收样日期：2025-09-01 完成日期：2025-11-04	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道288号
---	---

试验结论：依据 GB/T14048.2 - 2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeB7UE-63DC;
 Uimp: 4kV; Ui: 500V;
 Ue: DC60V/80V;
 In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
 过电流脱扣器类型：电子式;
 Ics: 7.5kA;
 Icu: 10kA;
 选择性类别：A 类;
 接线方式：1P+N 外形（正极常通）；产品不适用于隔离

主检：温共磊	签名：温共磊	日期：2025-11-04
审核：倪小艳	签名：倪小艳	日期：2025-11-04
签发：王建新	签名：王建新	日期：2025-11-04



浙江省检验检疫科学技术研究院
 2025年11月04日

备注

- 1.变更情况：见附表 1
- 2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号：
 浙江方圆检测集团股份有限公司 02402-24119Y20018;
 原 CCC 证书编号：2024010307688943;
- 3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品编号：
 TeB7UE-63DC 插入式 1P+N Ue: DC60V/80V In: 63A: #1 (拍照核查)

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
2	生产企业地址变更(搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号