



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307648086

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式直流断路器

TeM5DC-400HU, TGM5DC-400HU, In=250/315/350/400A; TeM5DC-630HU, TGM5DC-630HU, In=400/450/500/630A; Ue:DC1500V, Ics=Icu=20kA( $\tau=5\text{ms}$ ), Ics=Icu=15kA( $\tau=10\text{ms}$ ); Ui=1600V, Uimp=12kV, 极数: 2P, 选择性类别: A 类; 直流接线方式为两极串; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 690V; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220V/250V/0.15A; 接线方式及型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026 年 03 月 11 日 有效期至: 2029 年 06 月 25 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 26 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307648086

证书附页：第 1 页 共 1 页

Te M 5 DC- □ HU □ / 2 3 □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业特征代号:Te,TG
- (2)塑料外壳式断路器:M
- (3)设计序号: 5
- (4)产品类型代号: DC-直流式;
- (5)结构段代号: 400/630
- (6)高电压: HU
- (7)操作方式代号: 无代号: 手柄直接操作; Z:转动手柄操作
- (8)极数代号: 2: 2 极;
- (9)脱扣方式: 2: 电磁式脱扣器; 3: 热磁式脱扣器
- (10)附件代号:  
 00: 内部无附件    08: 报警触头  
 10: 分励脱扣器    20: 单辅助触头  
 60: 双辅助触头    18: 报警触头+分励脱扣器  
 28: 报警触头+单辅助触头    68: 报警触头+双辅助触头  
 40: 分励脱扣器+单辅助触头    41: 分励脱扣器+双辅助触头  
 47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头    48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司