



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688832

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
小型断路器

TGB3-63、TGB3-63H;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_e$ : AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P); AC220V/AC230V/240V(1P+N); AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); DC60V/80V(1P、2P);  $I_n$ : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: AC: B型、C型、D型特性; DC: B型、C型特性; TGB3-63;  $I_{cs}=I_{cn}$ : 6000A; TGB3-63H:  $I_{cn}$ : 10000A,  $I_{cs}$ : 7500A; 极数: 1P、1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开闭)、4P; 交流适用频率: 50/60Hz

**产品标准和技术要求**  
GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年03月11日 有效期至: 2029年09月05日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月06日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

