



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5DC-250HU;  $U_i=1500V$ ;  $U_{imp}=12kV$ ;  $U_e: DC1500V$ ;  $I_n: 63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A$ ; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A 类; M 型:  $I_{cs}=I_{cu}: 20kA(\tau=10ms)$ ; H 型:  $I_{cs}=I_{cu}: 40kA(\tau=5ms)$ ; 接线方式: 3P 外形, 具体接线方式见附页; 产品适用于隔离; 产品适用于 PV; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC;  $I_{th}: 3A$ ; AC-15:  $U_e/I_e: AC400V/1.5A$ ; DC-13:  $U_e/I_e: DC220V/0.15A$ ; 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 03 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 24 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 25 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

证书附页：第 1 页 共 2 页

<u>Te</u>	<u>M</u>	<u>5</u>	<u>DC</u>	-	<u>250</u>	<u>HU</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	/	<u>3</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)

- (1)企业特征代号: Te;
- (2)塑料外壳式断路器: M;
- (3)设计序号: 5;
- (4)产品类型代号: DC-直流式;
- (5)壳架等级电流 (A): 250;
- (6)高电压: HU;
- (7)分断等级代号: M 型:Ics=20kA H 型:Ics=40kA;
- (8)操作方式代号: 无代号: 手柄直接操作
- (9)极数代号: 3: 3P 外形
- (10)脱扣方式: 2: 电磁式脱扣器; 3: 热磁式脱扣器
- (11)附件代号:
  - 00: 内部无附件
  - 08: 报警触头
  - 10: 分励脱扣器
  - 20: 单辅助触头
  - 60: 双辅助触头
  - 18: 报警触头+分励脱扣器
  - 28: 报警触头+单辅助触头
  - 68: 报警触头+双辅助触头
  - 40: 分励脱扣器+单辅助触头
  - 48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663553

证书附页：第 2 页 共 2 页

直流线路接线图



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司