



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307830587

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

THW1-3200, THW1-3200H, TeW3-3200, TeW3F-3200, TeW3F-3200HU; 详见附
页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 04 月 07 日 有效期至: 2030 年 12 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 12 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307830587

证书附页：第 1 页 共 2 页

THW1-3200, THW1-3200H, TeW3-3200, TeW3F-3200, TeW3F-3200HU;
THW1-3200, THW1-3200H, TeW3-3200, TeW3F-3200: Ue: AC400V/690V;
TeW3F-3200HU: Ue: AC800V/1000V/1140V;
Ui: THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200: 1250V; TeW3F-3200、TeW3F-3200HU:
1500V; Uimp: 12kV;
In: 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A;
过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz;
THW1-3200:
AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s;
AC690V: Ics: 50kA; Icu: 65kA; Icw: 50kA/1s;
THW1-3200H:
AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s;
AC690V: Ics: 65kA; Icu: 75kA; Icw: 65kA/1s;
TeW3-3200、TeW3F-3200:
AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s;
AC690V: Ics: 70kA; Icu: 75kA; Icw: 70kA/1s;
TeW3F-3200HU:
AC800/1000/1140V: Ics: 70kA; Icu: 70kA; Icw: 70kA/1s;
选择性类别: B; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307830587

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

TH W 1 - 3200 □
① ② ③ ④ ⑤

- ①TH: 企业特征代号
- ②W: 万能式断路器
- ③1: 设计代号
- ④3200: 壳架等级电流 (A)
- ⑤□: H: 高分断型, 无: 常规分断型

Te W 3 F - 3200 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①Te: 企业特征代号
- ②W: 万能式断路器
- ③3: 设计代号
- ④F: 其他销售渠道代号, 无: 常规型
- ⑤3200: 壳架等级电流 (A)
- ⑥□: 分断等级: 无: 常规分断型; HU: 高电压普通分断型 (常规销售渠道无高电压普通分断型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司