



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307854008

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 20 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307854008

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600；
Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; Uimp: 12KV; In:
200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型：电子
式； TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4：
AC380V/AC400V/AC415V: Ics=67kA; Icu=67kA; Icw=55kA/1s, Icw=30kA /3s;
AC660V/AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=42kA /1s, Icw=30kA/3s; TeW3-1600、
TeW3F-1600; AC380V/AC400V/AC415V: Ics=55kA; Icu=65kA; Icw=42kA/1s;
AC660V/ AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=42kA/1s; 选择性类别：B 类；
频率：50/60Hz；极数 3P, 4P；产品适用于隔离；符合附录 N 的电子附件：欠
压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/ AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 分
励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V,
DC220V; 闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC110V, DC220V; 配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC、5NO5NC、6NO6NC) : Ith:
6A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,
DC110V/0.55A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司