



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2026CCC0307-4943468

产品名称: 万能式断路器

型 号: TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、
TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)



申请编号: A2026CCC0307-4943468 样品名称: 万能式断路器 型号: TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、 TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600 数量: 1 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2026-02-07 完成日期: 2026-03-14	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 原获证(母证书号: 2024010307661156)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: 2024010307661156)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600; Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; Uimp: 12KV; In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=67kA; Icu=67kA; Icw=55kA/1s, Icw=30kA/3s; AC660V/AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=42kA/1s, Icw=30kA/3s; TeW3-1600、TeW3F-1600; AC380V/AC400V/AC415V: Ics=55kA; Icu=65kA; Icw=42kA/1s; AC660V/AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=42kA/1s; 选择性类别: B 类; 频率: 50/60Hz; 极数 3P, 4P; 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC、5NO5NC、6NO6NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A。	
主检: 孟佳炜 签名: _____ 日期: 2026-03-16	(检测机构名称、盖章) 2026 年 03 月 16 日
审核: 陆林林 签名: _____ 日期: 2026-03-16	
签发: 黄 芳 签名: _____ 日期: 2026-03-16	
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	

附 页

ODM 委托人与母证书的信息:

获证模式	母证书	ODM 申请
委托人名称	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、 TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600、 TeW5-1600C、TeW5-1600C/4、TeW5-1600Y、 TeW5-1600Y/4、TeW5-1600L、TeW5-1600L/4	TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、 TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600
母证书编号	2024010307661156	
母报告检测机构	上海电器设备检测所、 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)、 浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	00901-A2017CCC0307-2707914、 02401-1911901161-S、 02401-2011922082-S、 02401-2011922268-S、 02401-2111921011-S、 02401-2111922091-S、 02402-23119Y22425-S	
说明: 本试验报告引用编号为 00901-A2017CCC0307-2707914、02401-1911901161-S、02401-2011922082-S、 02401-2011922268-S、02401-2111921011-S、02401-2111922091-S、02402-23119Y22425-S 的报告, 仅修改 了委托人、生产者名称、地址, 本单元仅对母证书型号为 TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、 TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600 的产品进行认证, 与 00901-A2017CCC0307-2707914、 02401-1911901161-S、02401-2011922082-S、02401-2011922268-S、02401-2111921011-S、02401-2111922091-S、 02402-23119Y22425-S 除铭牌外, 外形尺寸、内部结构、产品参数均一致, 产品未发生变化。		