



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687479

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-630/□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith:
800A, 630A, 500A, 400A, 315A; Ue: AC415V/690V; Ie:

HH15(QSA)-800/□□: 800A, 630A, 500A, 400A, 315A; HH15(QSA)-630/□□: 630A, 500A, 400A, 315A; Iq:
100kA (AC415V)/ 50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 极数: 3P, 4P; 配
用的辅助触头 LX19D (1NO1NC, 2NO2NC); Ith: 6A; AC-13: Ue/Ie: AC380V/6A; DC-13: Ue/Ie:
DC220V/6A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687479

证书附页：第 1 页 共 1 页

HH 15 (OSA)- □ / □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 双断点隔离开关熔断器组

(2) 设计序号

(3) 隔离开关熔断器组

(4) 约定发热电流(A): 800A、630A

(5) 极数: 3-三极, 4-三极+可通断 N 极

(6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭; “2”表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用“0”表示

(7) T: 表示熔断器为螺栓固定式(仅限 630A), 无“T”表示熔断器为插刀式;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司