



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307859003

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NLE-80Y、TGBDLE-80Y; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue AC230V; 一般型: In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; S 型: In: 25A、32A、40A、50A、63A、80A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; IΔn: 30mA(仅一般型), 50mA、100mA(一般型、S 型)/ A 型、AC 型, 电子式; IΔm: 2000A; Icn=Ics: 6000A; 极数: 2P(带两个保护极, 适用于 隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 04 月 09 日 有效期至: 2031 年 04 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

