



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2026CCC0307-4972433

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGBT1Z-125

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司


国家电器安全质量检验检测中心(浙江)



申请编号: A2026CCC0307-4972433 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGBT1Z-125 商标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2026-03-03 完成日期: 2026-03-27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBT1Z-125; U_c : DC60V; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; I_n : 80A、100A、125A; I_{cs} : 7.5kA; I_{cu} : 10kA; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形, 直流接线方式详见附页; 产品适用于隔离。		
主检: 姚佩妮 签名:	日期: 2026-04-07	(检测机构名称、盖章) 2026 年 04 月 07 日
审核: 陆林林 签名:	日期: 2026-04-07	
签发: 黄 芳 签名:	日期: 2026-04-07	
备注:		

附 页

直 流 接 线 方 式:



接线图

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-26B119Y00036
首页	√	1	02402-26B119Y00036
附页	√	1	02402-26B119Y00036
报告组成	√	1	02402-26B119Y00036
安全型式试验报告	√	60	02402-26B119Y00036-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-26B119Y00036

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验