

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号: A2026CCC0302-4962550
(任务编号)

产品名称: 直流隔离开关

型 号: TGGL5DC-400HU、TGGL5DC-630HU

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 直流隔离开关</p> <p>型号: TGGL5DC-400HU、TGGL5DC-630HU</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 17</p> <p>收样日期: 2026-02-05</p> <p>完成日期: 2026-03-12</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 首浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGGL5DC-400HU、TGGL5DC-630HU; U_i: 2000V; U_{imp}: 15kV; I_{th}: 630A; U_e: DC1500V; I_e: 250A、275A、315A、325A、400A、500A、630A; I_{cw}: 8kA/1s、10kA/50ms、20kA/150ms; I_{cm}: 20kA ; I_q: 30kA; 使用类别: DC-21B、DC-PV2; 接线方式: 2P 外形、4P 外形; IP20 (操作面); 辅助触头: 1NO, 2NO, 1NC, 2NC, 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO, 4NC, U_i: 690V; U_{imp}: 6kV; I_{th}: 16A; AC-15: I_e/U_e: 6A/230V、6A/400V、2A/690V</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2026-03-13</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2026 年 03 月 15 日</p>
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2026-03-14</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2026-03-15</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>样品编号: TGGL5DC-400HU 4P 外形 250A: I-1、I-2、II-1、II-2、III-2、III-3、III-4; TGGL5DC-630HU 4P 外形: III-1、IV-1、VI-1、VI-2、VI-3、K-1、Y-1、Y-2、FZ-1~FZ-3; Y-1~Y-2 企业提供样块; FZ-1~FZ-3 为附件; 描述样: MS-1~MS-4;</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C260094
首页	√	1	C-06801-1C260094
报告组成	√	1	C-06801-1C260094
安全型式试验报告	√	119	C-06801-1C260094-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C260094

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验